



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
**(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)**  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы городского округа Торез

ул. Энгельса, 132, г. Торез, 286600  
Телефон: +7(856) 543-10-72 Факс: +7(856) 543-10-72  
E-mail: gpn\_tor@80.mchs.gov.ru

Заведующему  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД  
№ 22 «ЧАЙКА»  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ»  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

14.08.2024 №812

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

02.08.2024 г. в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ЧАЙКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ был проведен профилактический визит. В ходе профилактического визита были выявлены нарушения требований пожарной безопасности режимного характера:

- Руководитель не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (имеются огнетушители, не прошедшие ежегодную проверку) – п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ), п.4.3.7. СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее - СП 9.13130.2009).

Вам необходимо в срок до 16.08.2024 г. предоставить в адрес отдела НД и ПР г. о. Торез УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР гарантийное письмо с планом устранения вышеуказанных нарушений (с указанием конкретных сроков устранения, подтверждающих материалов).

Начальник отдела НД и ПР  
городского округа Торез  
управления НД и ПР Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
майор внутренней службы

А. К. Максименко

Цилик Сергей Сергеевич +7 949 425 23 38